

Kamień Pomorski, 23.08.2024 r.

### Zaproszenie do składania ofert

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż dźwigu osobowego w Budynku Szpitala Uzdrowskiego „Mieszko” przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim.

**Zakres robót:** demontaż istniejącego dźwigu, przygotowanie szybu i maszynowni pod nowy dźwig, dostawa i montaż dźwigu, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz dokumentacji odbiorczo-rejestrowej wraz z odbiorem przez UDT.

**Standard wykonania:** udźwig nominalny -1600 kg, liczba przystanków – 4, kabina bez przelotu, typ napędu – bezreduktorowy. Wymiary szybu: typ szybu – betonowy, szer. - 2 200 mm, głębokość - 2 750 mm, głębokość podszybia - 1 500 mm, wysokość nadszybia - 3 900 mm. Kabina: wymiary – szer. 1 400 mm, głębokość – 2 400 mm, wysokość – 2 200 mm. Wymiary drzwi kabinowych: szerokość – 1 000 mm, wysokość – 2 000 mm. Drzwi szybowe – wytrzymałość ogniowa – bezklasowe.

Front kabiny, drzwi, boczne ściany, tylna ściana kabiny – stal nierdzewna szczotkowana BRUSH. Podłoga – szara trudnościocalna niepalna guma. Oświetlenie LED. Panel sterowy – na całą wysokość kabiny wykonany ze stali nierdzewnej BRUSH. Poręcz – na ścianie tylnej i bocznej wykonana ze stali nierdzewnej. Zabezpieczeni drzwi kabinowych – kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi. Wentylator ukryty, cichobieżny.

Sterowanie: mikroprocesorowe , panel serwisowy – na najwyższym przystanku z boku drzwi, zjazd po zaniku napięcia – automatyczny awaryjny dojazd do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi. Opcje komunikacji – łączność przez cyfrową linię GSM.

Typ napędu – bezreduktorowy , zasilanie napędu - 3x 400V, 50 Hz, oświetlenie – 230 V, 50 Hz, przeniesienie napędu – liny stalowe, maszynownia – dźwig bez maszynowni (szafa sterowa przed szybem, na ostatniej kondygnacji)

**Czas realizacji:** do dnia 31.12.2024 r.

**Płatności:** minimum 5 równych, miesięcznych rat począwszy od stycznia 2025 r.

Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie zadania, powiększoną o podatek od towaru i usług według oraz **referencje** stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego, warunki płatności (minimum 3 podobne realizacje).

Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń i urządzeń.

Kryteria oceny ofert:

1) Cena – 100 %

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG – DŹWIG MIESZKO do dnia 06.09.2024 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Uzdrowiska przy ul. Szpitalnej 14. w Kamieniu Pomorskim. Dopuszcza się ofertę złożoną drogą elektroniczną na adres: sekretariat@u-kp.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu: Stanisław Czerwonka, tel. 695 031 570.

Wiceprezes Zarządu  
*Bogumił Korczyński*

Prezes Zarządu  
*Arkadiusz Waszak*