

Kamień Pomorski, 3 lutego 2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację I etapu wymiany orurowania kotłowni oraz modernizacji węzła produkcji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Uzdrowskim "Mieszko" w Kamieniu Pomorskim.

Celem inwestycji jest kompleksowa modernizacja węzła ciepłego poprzez wymianę wyeksploatowanych i zakamienionych wymienników ciepła na nowoczesny układ zasobnikowy oparty na podgrzewaczach c.w.u. Inwestycja ma na celu wyeliminowanie awaryjności rurociągów zasilających, znaczną redukcję strat energii oraz optymalizację układu w sposób zapewniający bezproblemową konserwację i stałą sprawność systemu zaopatrzenia budynku w energię ciepłą.

Zakres wymaganych i usług:

1. Prace demontażowe i przygotowawcze:

- Demontaż starego kotła oraz starych, zakamienionych wymienników ciepła.
- Usunięcie awarii cieknącej rury zasilającej poprzez jej wymianę na nową.

2. Dostawa i montaż urządzeń (lub o zbliżonych parametrach użytkowych):

- Montaż 2 szt. podgrzewaczy c.w.u. Reflex Storatherm 1000l lub o zbliżonych parametrach użytkowych.
- Instalacja pompy ładującej MAGNA 40-100 (lub o zbliżonych parametrach użytkowych) oraz pompy cyrkulacyjnej UPS 25-80 (lub o zbliżonych parametrach użytkowych).
- Montaż 2 szt. naczyń przeponowych do c.w.u. REFIX 80D (lub o zbliżonych parametrach użytkowych) wraz z 2 szt. odpowiednich zaworów bezpieczeństwa.

3. Prace rurociągowo i technologiczne:

- Wykonanie rurociągów technologicznych ze stali czarnej/ocynku w systemie zaprasowywanym.
- Wymiana rurociągów ciepłej wody oraz cyrkulacji na system z polipropylenu STABI Glass lub innych o zbliżonych parametrach użytkowych.
- Montaż nowej armatury odcinającej firmy ARCO lub o zbliżonych parametrach użytkowych.
- Wpięcie nowych odcinków rurociągów w istniejącą instalację budynku wraz z przełączeniem zasilania wody.

4. Prace wykończeniowe i zabezpieczające:

- Wykonanie izolacji rurociągów otuliną z wełny mineralnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Montaż systemowych podpór i uchwytów stalowych ocynkowanych.
- Przeprowadzenie prób szczelności oraz końcowy odbiór techniczny instalacji.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami PN-EN oraz zaleceniami producentów.

Termin realizacji: Ze względu na stan techniczny instalacji i ryzyko awarii, wymagany termin realizacji: luty 2026 r.

Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto za wykonanie prac i materiałów, powiększoną o podatek VAT.
- Warunki płatności.
- Wykaz doświadczenia w obsłudze systemów grzewczych i technologicznych.
- Szczegółowy kosztorys niezbędnych części i materiałów.

Dodatkowe informacje: Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna obiektu, która umożliwi dokładne oszacowanie zakresu prac.

Ofertę należy złożyć do dnia 9 lutego 2026 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Uzdrowiska przy ul. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim z dopiskiem "Oferta – Modernizacja kotłowni Mieszko I etap - Nie otwierać przed godziną 11:00, 9 lutego 2026 r.". Dopuszczamy złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@u-kp.pl (w tytule: "Oferta – Modernizacja kotłowni Mieszko", oferta zabezpieczona hasłem przed otwarciem przed terminem).

Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Konrad Zawada, tel. 605 354 662.

Prezes Zarządu

Arkadiusz Waszak

Prezes Zarządu

Tomasz Karczyński